

Акционерное общество «Водоканал»
(АО «Водоканал»)

Центр контроля качества воды.

Юридический адрес: 153038, Ивановская обл., Иваново г, Строителей пр-кт, дом № 4А

Фактический адрес места осуществления деятельности:


Отделение питьевой воды ОНВС-2

Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район,
Подвязновское сельское поселение, территория Зеленая, здание 1, строение 9
Тел. (4932) 53-67-51, e-mail: lab_ckkv@mail.ru

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛОВ за III квартал 2024 г.

1. Заказчик: Акционерное общество «Водоканал»
2. Юридический адрес заказчика: 153038, Ивановская обл, Строителей пр-кт, дом № 4А
Фактический адрес заказчика: 153038, Ивановская обл, Строителей пр-кт, дом № 4А
3. Адрес отбора пробы: Ивановская обл., Палехский р-н
4. Объект испытаний: вода питьевая

№ п/п	Место отбора пробы	Дата отбора пробы	Результат испытаний по обобщенным показателям			
			Водородный показатель (ед. рН)	Сухой остаток, (мг/дм ³)	Перманганатная окисляемость (мг/дм ³)	Жесткость, (°Ж)
1	пгт. Палех, примерно в 30 м на юго-запад от дома № 1 ул. Высоцкого, скважина	29.08.2024	7,8 ± 0,2	284 ± 26	0,32 ± 0,06	4,0 ± 0,6
2	пгт. Палех, ул. Д. Бедного, скважина	29.08.2024	7,9 ± 0,2	291 ± 26	0,40 ± 0,08	4,6 ± 0,7
3	пгт. Палех, примерно в 100 м на юго-запад от дома № 2 ул. Л. Толстого, точка перед распределительной сетью	29.08.2024	7,6 ± 0,2	469 ± 42	< 0,25	6,8 ± 1,0
4	пгт. Палех, примерно в 180 м на северо-запад от границы ПМК, скважина	20.08.2024	7,6 ± 0,2	252 ± 23	0,25	4,2 ± 0,6
5	пгт. Палех, ул. Фестивальная, скважина	20.08.2024	8,0 ± 0,2	195 ± 18	< 0,25	3,3 ± 0,5



Начальник Центра контроля качества воды